

شروط توريد فريون R134a ، وفريون R22 ، وفريون R410a
لشيلرات التبريد وأجهزة التكيف ووحدات الـ package بالخط الأول والثاني

- 1- يلتزم مقدم العطاء بتقديم العطاء من أصل وصورتين .
- 2- تقديم نسخة من الكتلوجات للأصناف المطلوبة تحتوي على المواصفة الفنية للأصناف المطلوبة بالمعرض الفني
3- الأسعار : تقدم الشركات أسعارها بالعملة المحلية ويجوز تقديمها بالعملة الأجنبية (بال يورو أو الدولار أو الين الياباني أو الجنية الاسترليني أو الفرنك السويسري) شامل الدمغات والضرائب وضريبة القيمة المضافة المقررة قانونياً وتكون الأسعار ثابتة دون أي زيادة حتى إتمام التوريد بالكامل .
- هذا مع مراعاة أنه في حالة تقديم الشركات الأسعار بالعملة المحلية لا يجوز لها المطالبة بالمعادل للجنيه المصري .
- على أن تتم أعمال المقارنة المالية للأعمال المطروحة بالجنيه المصري طبقاً لأسعار العملات بالبنك المركزي المصري في تاريخ الفتح الفني وتتم الترسية بناءً على ذلك .

4- طريقة الدفع : يتم دفع مستحقات الشركة المتعاقدة ١٠٠% بالجنيه المصري أو بالمعادل بالجنية المصري في حالة تقديم الأسعار بالعملة الأجنبية لكل دفعة على حدى بعد توريد واستلام المهمات بمخازن شركة المترو بشبرا الخيمة وفحصها وقبولها فنياً بسعر البيع المعان من البنك المركزي المصري للعملات الأجنبية يوم السداد على ألا يتجاوز ميعاد التوريد المنصوص عليه في التعاقد وفي حالة التجاوز يتم المحاسبة بالسعر المعان في آخر يوم توريد بموجب سداد الكتروني في حساب الشركة بأحد البنوك المصرية ، مقابل تقديم التالي :-

- محضر فحص واستلام للمهمات الموردة وقبولها فنياً .
 - فائورة معتمدة من الجهة الفنية بشركة المترو .
 - شهادة المنشأ أو صورة منها معتمدة من الجمارك للمهمات المستوردة .
- ٥- التسليم : بمخازن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بشبرا الخيمة
- ٦- الضمان :- (١٢) شهرا من تاريخ الفحص و الاستلام بمخازن المترو و القبول الفني .
- ٧- مدة صلاحية العرض :- لا تقل عن (٦) ستة أشهر من تاريخ فتح المطاريف الفنية .
- ٨- على الشركة المتقدمة تقديم سابقة أعمال توريد فريون
- ٩- مدة التوريد : خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد من الطرفين خلال شهر من تاريخ برقية القبول وفي حالة عدم توقيع العقد خلال المدة المحددة يتم سريان مفعول العقد بعد شهر من تاريخ برقية القبول (يسمح بالتوريد الجزئي)
- ١٠- بلد المنشأ : جميع دول العالم و على الشركة تقديم شهادة منشأ عن كل منتج بعرضها الفني .
- ١١- يتم تحليل عينات عشوائية (صدد ٢ عينة لكل نوع) في معمل معتمد (المركز القومي للبحوث - مصلحة الكيمياء الخ) على حساب المورد عند التوريد .
- ١٢- الفحص والاختبار سيتم الفحص الفني بمخازن المترو لجميع بنود المناقصة بسحب عينات عشوائية لاختبارها

و تحريرها وتشغيلها بواسطة التبريد والتبريد بالخط الأول و الثاني بالمترو .
١٢ احتياطي ١٣ الكواليت ١٤ الكواليت ١٥ الكواليت ١٦ الكواليت ١٧ الكواليت ١٨ الكواليت ١٩ الكواليت ٢٠ الكواليت ٢١ الكواليت ٢٢ الكواليت ٢٣ الكواليت ٢٤ الكواليت ٢٥ الكواليت ٢٦ الكواليت ٢٧ الكواليت ٢٨ الكواليت ٢٩ الكواليت ٣٠ الكواليت ٣١ الكواليت ٣٢ الكواليت ٣٣ الكواليت ٣٤ الكواليت ٣٥ الكواليت ٣٦ الكواليت ٣٧ الكواليت ٣٨ الكواليت ٣٩ الكواليت ٤٠ الكواليت ٤١ الكواليت ٤٢ الكواليت ٤٣ الكواليت ٤٤ الكواليت ٤٥ الكواليت ٤٦ الكواليت ٤٧ الكواليت ٤٨ الكواليت ٤٩ الكواليت ٥٠ الكواليت ٥١ الكواليت ٥٢ الكواليت ٥٣ الكواليت ٥٤ الكواليت ٥٥ الكواليت ٥٦ الكواليت ٥٧ الكواليت ٥٨ الكواليت ٥٩ الكواليت ٦٠ الكواليت ٦١ الكواليت ٦٢ الكواليت ٦٣ الكواليت ٦٤ الكواليت ٦٥ الكواليت ٦٦ الكواليت ٦٧ الكواليت ٦٨ الكواليت ٦٩ الكواليت ٧٠ الكواليت ٧١ الكواليت ٧٢ الكواليت ٧٣ الكواليت ٧٤ الكواليت ٧٥ الكواليت ٧٦ الكواليت ٧٧ الكواليت ٧٨ الكواليت ٧٩ الكواليت ٨٠ الكواليت ٨١ الكواليت ٨٢ الكواليت ٨٣ الكواليت ٨٤ الكواليت ٨٥ الكواليت ٨٦ الكواليت ٨٧ الكواليت ٨٨ الكواليت ٨٩ الكواليت ٩٠ الكواليت ٩١ الكواليت ٩٢ الكواليت ٩٣ الكواليت ٩٤ الكواليت ٩٥ الكواليت ٩٦ الكواليت ٩٧ الكواليت ٩٨ الكواليت ٩٩ الكواليت ١٠٠ الكواليت

- ١٣- تعديل الكميات :- يحق للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو طلب زيادة أو نقص ٢٥% من إجمالي قيمة العقد بنفس أسعار وشروط ومواصفات العملية دون تعويض المورد على ذلك .
- ١٤- يحكم التعاقد : يحكم التعاقد لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وتعديلاتها .
- ١٥- الاختصاص القضائي : تختص المحاكم المصرية بشمل القاهرة دون غيرها بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد .
- ١٦- تسري أحكام قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفصيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على هذه المناقصة وتعد جزءاً لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم مع مقدم العطاء .
- ١٧- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مقدم عنه عرض من هذه المنشآت مستوفى نسبة المكون الصناعي المصري ويرد القيمة المشار إليها عند تقديم المتعاقد الشهادة الدالة على ذلك .
- ١٨- تلتزم الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع المشتريات الحكومية وعنوانه WWW.ETENDERS.GOV.EG .
- ١٩- على مقدم العطاء الراغب في التمتع بميزة الأفضلية السعرية للمنتج المصري تقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه بالمظروف المالي .
- ٢٠- تلتزم الشركات المتقدمة بتفصيل أسعار كل بند وتفصيل المبلغ الإجمالي بالعرض المالي .
- ٢١- يجب سداد جميع المستحقات الحكومية بما في ذلك المستحقات الضريبية والجمركية بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني .
- ٢٢- يلتزم مقدم العطاء بتقديم ما يفيد بأنه مسجل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وبمصلحة الضرائب .
- ٢٣- في حالة اختلاف أي من شروط ومواصفات مقدم العطاء عن أي من شروط ومواصفات الكراسة يتم تسجيل الحيز في الجدول التالي :-

رقم البند	البند كما ورد بكراسة الشروط والمواصفات	الحيز عن البند بالمطاء المقدم


وفي حالة عدم تدوين الحيز بهذا الجدول يعتبر مقدم العطاء موافق على كل ما جاء بكراسة الشروط من شروط ومواصفات

١٤ صلاح الدين محمد صالح ١٤٣١/١٢/١٥
 ١٣ عمرو الجبال ١٤٣١/١٢/١٥
 ١٢ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥
 ١١ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥
 ١٠ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥
 ٩ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥
 ٨ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥
 ٧ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥
 ٦ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥
 ٥ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥
 ٤ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥
 ٣ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥
 ٢ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥
 ١ محمد أبو جابر ١٤٣١/١٢/١٥

المواصفة الفنية لتوريد فريون R134a ، وفريون R22 ، وفريون R410a
لتبيلات التبريد وأجهزة التكيف ووحدات الـ package بالنظ الاول والثاني

الكمية	اسم الصنف	م
اسطوانة (٤٦٠)	اسطوانة غير ممتلئة مملوءة بفريون R22 سعة الاسطوانة ٦, ١٣ كجم للفريون ومدون عليها جميع البيانات اللازمة (الوزن الصافي للغاز - وزن الاسطوانة فارغة - تاريخ الفحص الفني) وتكون جميع البيانات مسنونة الشركة الموردة على أن يتم إثبات أن نسبة الفريون ١٠٠% R22 بجهاز التحليل بالشركة الموردة و تقديم شهادة بذلك	١
اسطوانة (١٥٠) مصمتة الاسطوانة (٦١٣ كجم)	عمل التعديلات والاختبارات اللازمة وإعادة ملية اسطوانات فريون 134a ملك الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على أن يقوم المتعاقد باستلامها من الموقع بإيصال استلام رسمي بعد نهو جميع الإجراءات التعاقدية ودخول المقد حيز التنفيذ وتجهيزها ومنها بفريون 134a- - و يتم الاختبار بجهاز التحليل للتأكد أن نسبة الغاز 134-a ١٠٠% مع تقديم الشهادات الدالة على ذلك (شهادة التحليل الموثقة والمعتمدة)	٢
اسطوانة (٤٠)	اسطوانة غير ممتلئة مملوءة بفريون R410a سعة الاسطوانة ١٠ كجم للفريون ومدون عليها جميع البيانات اللازمة (الوزن الصافي للغاز - وزن الاسطوانة فارغة - تاريخ الفحص الفني) وتكون جميع البيانات مسنونة الشركة الموردة على أن يتم إثبات أن نسبة الفريون ١٠٠% R410 بجهاز التحليل بالشركة الموردة و تقديم شهادة بذلك	٣

١٢ حاليه ١٢ إبريل ٢٠١٤
 ١٥ اسحق عبد الحجال
 ١٥ فاطمة المصطفى
 ١٣ محرم الحجال
 ١٣ زكريا
 ١٣
 ١٣
 ١٣



**بيان باحتياجات المعدات لفريون R134a ، وفريون R22 ، وفريون R401a
لتشيلرات التبريد وأجهزة التكيف ووحدات الـ package بالخط الأول والثاني**

م	اسم الصنف	الكمية المطلوبة للخط الأول	الكمية المطلوبة للخط الثاني
١	اسطوانة غير مرتجعة مملوكة بفريون R22 سعة الاسطوانة اللازمة ١٣,٦ كجم للفريون ومدون عليها جميع البيانات اللازمة (الوزن الصافي للغاز - وزن الاسطوانة فارغة - تاريخ الفحص الفني) وتكون جميع البيانات مسؤلية الشركة الموردة على أن يتم إثبات أن نسبة الفريون ١٠٠% R22 بجهاز التحليل بالشركة الموردة و تقديم شهادة بذلك	الاسطوانة سعة (١٠) ١٣,٦ كجم	الاسطوانة سعة (٤٠٠) ١٣,٦ كجم
٢	عمل التعديلات والاختبارات اللازمة وإعادة ملية اسطوانات فريون 134a ملك الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على أن يقوم المتعاقد باستلامها من الموقع بإيصال استلام رسمي بعد نهو جميع الإجراءات التعاقدية ودخول العقد حيز التنفيذ وتجهيزها وملئها بفريون R134a- - و يتم الاختبار بجهاز التحليل للتأكد أن نسبة الغاز R134a ١٠٠% مع تقديم الشهادات الدالة على ذلك (شهادة التحليل الموثقة والمعتمدة)	الاسطوانة سعة (١٥٠) ١٣,٦ كجم	---
٣	اسطوانة غير مرتجعة مملوكة بفريون R410a سعة الاسطوانة ١٠ كجم للفريون ومدون عليها جميع البيانات اللازمة (الوزن الصافي للغاز - وزن الاسطوانة فارغة - تاريخ الفحص الفني) وتكون جميع البيانات مسؤلية الشركة الموردة على أن يتم إثبات أن نسبة الفريون ١٠٠% R410 بجهاز التحليل بالشركة الموردة و تقديم شهادة بذلك	الاسطوانة سعة (١٠) ١٠ كجم	الاسطوانة سعة (٣٠) ١٠ كجم

١٣/٣٠/٢٠١٣
 ١٣/٣٠/٢٠١٣
 ١٣/٣٠/٢٠١٣
 ١٣/٣٠/٢٠١٣



